

**KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ,
javna ustanova za kulturu
Budačka 12,
53000 Gospić**

**P R A V I L N I K
O ZAŠTITI OD POŽARA**

Gospić, ožujak 2019. godine

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10), članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine 116/11) i članka 23. Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospica“ br. 7/10) te Izmjena i dopuna Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospica“ br. 3/16), Upravno vijeće Kulturno Informativnog Centra Gospic, javne ustanove za kulturu, na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Primjena pravila zaštite od požara za građevinu i prostor koje koristi Kulturno Informativni Centar Gospic, javna ustanova za kulturu (u dalnjem tekstu: Ustanova) utvrđuje se u skladu sa IV kategorijom ugroženosti od požara, sukladno rješenju Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-04-04-11-UP/I-147-11. AŠ. od 2.3.2011. godine.

Članak 2.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je ravnatelj Ustanove.

Članak 3.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u Ustanovi je zaposlenik Ustanove.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara dužna je posjedovati uvjerenje o položenom stručnom ispitnu.

Ustanova može obavljanje poslova zaštite od požara prenijeti na treću osobu sukladno članku 20. Zakona o zaštiti od požara.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- obveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara;
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi

- mjera zaštite od požara;
- obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole;
- upoznavanje radnika s opasnostima i mjerama zaštite od požara;
- osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju;
- osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika;
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara i tehnološkim eksplozijama;
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara;
- mjere zaštite od požara i mjerne zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose;
- odgovornosti zbog neprimjenjivanja propisanih mjera zaštite od požara
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 5.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara;
- popis i raspored vatrogasnih aparata;
- evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata.

Drugi provedbeni planovi zaštite od požara:

Plan evakuacije (nacrt) izrađen je i postavljen u objektu u blizini ulaza. Na planu evakuacije su označeni izlazni putovi i mjesto na kojem je plan postavljen.

Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije razrađene su i postavljene pored strojeva.

Članak 6.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju kod ravnatelja.

Članak 7.

Sustav zaštite od požara i eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i boravka u građevinama i u prostorijama kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 8.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u građevini i prostorima Ustanove radi obavljanja posla. Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Ustanovu u građevini i prostoru Ustanove dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i naputaka ravnatelja Ustanove i osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

Odgovornu osobu radova za provođenje mjera zaštite od požara vanjskog izvođača prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u Ustanovi.

II. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

Prava i dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- upoznati se s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru te odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu;
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu;
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar, neispravnost ili nesukladnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara;
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koji su postavljeni na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- brinuti da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice;

- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije kao i izvršavanje poslova i zadataka ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije;
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na građevini i prostorima Ustanove;
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara te postupati prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu;
- poznavati razmještaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara te njihovu uporabu.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 10.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara u građevini i prostoru Ustanove imaju:

- ravnatelj, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi;
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Članak 11.

Ravnatelj nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Članak 12.

Ravnatelj je odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara u građevini i prostorima Ustanove, te ima sljedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- organizira i usklađuje rad osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u primjeni mjera zaštite od požara određenih zakonom i drugim propisima, te odredbama ovog Pravilnika;
- kontrolira izvršenje mjera zaštite od požara naloženih od strane nadležne inspekcije zaštite od požara;
- surađuje s inspekcijskim službama iz zaštite od požara i omogućuje im obavljanje inspekcijskih pregleda;
- poduzima disciplinske mjere za one radnike koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu odnosno u građevini i prostoru Ustanove,
- brine o osiguranju finansijskih sredstava za provođenje i unapređivanje zaštite od požara, na osnovu prijedloga, analiza i mišljenja odgovorne osobe za zaštitu od požara, kao i zapisnika o izvršenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uređaja;
- osigurava provođenje osposobljavanja radnika iz područja zaštite od požara;
- poduzima mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zaštite od požara, a utvrđeni su pregledom ili prijavljeni od strane odgovorne osobe za zaštitu od požara, odmah otklone;

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;
- osigurati i poduzeti mjere da se neispravna odnosno upotrijebljena sredstva ili oprema u gašenju požara odmah dovedu u ispravno stanje odnosno zamjene novim;
- nakon završenog gašenja požara po potrebi, a u dogovoru s odgovornim osobama i rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigurati dežurstvo;
- osigurati provođenje istražnih radnji u svezi s nastalim požarom.

Članak 13.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odgovorna je ravnatelju za pravilno i pravodobno savjetovanje u provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama, te odredbama ovog Pravilnika u građevini i prostorima Ustanove.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u području zaštite od požara u građevini i prostorima Ustanove ima sljedeća prava i dužnosti:

- vrši nadzor nad primjenom mjera zaštite od požara u objektu;
- vrši nadzor nad radnicima glede primjene mjera zaštite od požara;
- predlaže ravnatelju provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika;
- provodi u djelo odluke ravnatelja donesene u svezi sa zaštitom od požara;
- upozorava ravnatelja na utvrđene nedostatke prilikom pregleda nadzornika zaštite od požara te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja;
- surađuje pri nadzornom pregledu i omogućuje obavljanje nadzornog pregleda, te ovlaštenim predstavnicima poslodavca pruža potrebne podatke i obavijesti;
- prati promjene, izmjene ili dopune propisa i normi koji uređuju područje zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara;
- vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite od požara (ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za gašenje požara i zapaljivih plinova i para, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanja elektro instalacija, ispitivanja strojeva i uređaja i dr.);
- ravnatelju podnosi prijedloge za odobrenje sredstava potrebnih za provođenje zaštite od požara;
- analizira uzroke požara i eksplozija koji su se dogodili u građevini i na prostoru Ustanove;
- provjerava provode li se mjere zaštite od požara;
- radi otklanjanja nedostataka zaštite od požara surađuje s osobama koje održavaju objekte;
- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara;
- vrši provedbe internih pravilnika i općih akata, te uputa za siguran rad u dijelu zaštite.

Članak 14.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i naputcima, odgovorna osoba zaštite od požara ima pravo:

- zapovjediti prekid obavljanja posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi, te o tome izvijestiti ravnatelja;
- udaljiti radnika s radnog mjeseta ako svojima postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i ljudi (unosi otvorenu vatu u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje ili druge požarno opasne radnje, te o tome obavijestiti ravnatelja);
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara te ukoliko je potrebno, uputiti radnika na dodatnu obuku;
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ravnatelju.

IV. OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Članak 15.

Unutarnju kontrolu u području zaštite od požara organizira i provodi ravnatelj.

Članak 16.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i naputcima, osoba iz prethodnog članka ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjeseta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i koristi otvorenu vatru u požarno ugroženom prostoru, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i slično;
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi;
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, te ukoliko je potrebno, uputiti radnika na dodatnu obuku;
- radi utvrđenog neprovođenja propisanih mjera zaštite od požara poduzeti mjere propisane ovim i/ili drugim općim aktom.

Članak 17.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavezna je prije početka rada vizualno pregledati svu opremu za dojavu i gašenje požara, u smislu opće funkcionalnosti i dostupnosti. Utvrđene nedostatke dužna je prijaviti ravnatelju koji je iste dužan u najkraćem roku otkloniti.

Članak 18.

Ako osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci na opremi za dojavu i gašenje požara, a da takvo stanje bitno utječe na siguran tijek rada i sigurnost djelatnika, ima pravo prekinuti rad.

U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužna je o tome obavijestiti ravnatelja.

V. UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 19.

Svaki radnik prilikom stupanja na rad mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine". br.61/94.).

Ospozobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za ospozobljavanje radnika i koja ima suglasnost nadležnog tijela.

Članak 20.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara dužna je upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanjem mjera zaštite od požara i eksplozije.

Članak 21.

Nije predviđena periodična provjera znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara, osim u uvjetima predviđenima u sklopu ovog Pravilnika.

Članak 22.

Evidenciju o osposobljavanju radnika sukladno odredbama ovog Pravilnika odnosno pravila iz područja zaštite od požara vodi ravnatelj.

VI. OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

Članak 23.

Za održavanje opreme i instalacije (kotlovnica) čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju odgovoran je kućni majstor – domar u sklopu svojih osnovnih radnih zadataka sukladno djelokrugu rada i odgovornosti.

VII. OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 24.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika zaduženi su:

- za razradu postupaka, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara;
- za poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara, ravnatelj.

VIII. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA I TEHNOLOŠKIM EKSPLOZIJAMA

Članak 25.

Kretanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije (kotlovnica) dozvoljeno je radnicima koji ispunjavaju odredbe posebnih propisa i odredbe ovog Pravilnika.

Sve osobe koje se kreću po ugroženom prostoru moraju biti upoznate s opasnostima i mjerama zaštite od požara.

IX. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 26.

U slučaju požara potrebno je postupiti u skladu s pisanim uputama o postupanju u slučaju požara.

X. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 27.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećoj građevini, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih građevina, te ugradnju uređaja i opreme u njima;
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara;
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre i sl.);
- održavanje čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama;
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila;
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti;
- opskrbljenošć građevine vatrogasnim aparatima čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine br.101/11 i 74/13).

Članak 28.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara) te ostale mjere zaštite od požara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 29.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, gromobranskim instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

Građevinske mjere zaštite zaštite od požara

Članak 30.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprječavanje širenja požara- lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 31.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 32.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdata suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

Izlazi i izlazni putovi

Članak 33.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina.

Članak 34.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 35.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji mogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Otvori u zidovima

Članak 36.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata moraju se u pravilu otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 37.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda (ventus uređaji i sl.). Prozori kao nadsvjetla mogu se postavljati u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora.

Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 38.

Sve preinake na zidovima, stupovima i stropovima mogu se obavljati sukladno važećim propisima iz područja graditeljstva. Ukoliko se obavljaju jednostavniji poslovi (npr. pojačano održavanje) potrebno je pribaviti suglasnost osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Moguća oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) potrebno je popraviti s materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.

Članak 39.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje.

Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni materijalom potrebne otpornosti protiv požara.

Pokrovi i krovišta

Članak 40.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Dio krovišta koje je izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, u dijelu nosivih krovnih konstrukcija i pokrivača, ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

Prometnice i prilazi

Članak 41.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se čiste od snijega;
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekopi) dok nije osiguran drugi pristup do građevina;
- da nisu zakrčeni vozilima;
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima

Članak 42.

Sve električne instalacije i uređaji, te gromobranske instalacije moraju se izvoditi i održavati sukladno važećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 43.

Rokovi periodičkog ispitivanja instalacija, uređaja, strojeva i uređaja, te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su u sklopu pravnog propisa pojedinog sustava, odnosno zakonskim odredbama.

Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje

Članak 44.

Pod uređajem za zagrijavanje smatra se dio opreme koji pretvara bilo koji oblik energije u toplinsku energiju.

Članak 45.

Periodični pregled i ispitivanje svih sustava za zagrijavanje vrši ovlaštena pravna osoba u skladu s odredbama važećih propisa.

Članak 46.

Zabranjeno je korištenje sve dodatne opreme za zagrijavanje, nedozvoljene od strane osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara koja nije predviđena tehničkom dokumentacijom objekta.

Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama

Članak 47.

Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse.

Članak 48.

Prikључivanje i servisiranje trošila na plinsku instalaciju smije obavljati samo ovlašteni serviser, te o istom mora ostaviti pismeni zapis.

Članak 49.

Dozvoljeno je korištenje samo ispitanih plinskih trošila.

Članak 50.

Ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija vrši ovlašteni ispitivač plina u rokovima propisanim važećim propisima.

Mjere zaštite od požara kod korištenja električnih kuhalja u uredskim i pomoćnim prostorijama

Članak 51.

Dozvoljeno je korištenje električnih kuhalja samo u namjenski uređenim pomoćnim prostorima (čajne kuhinje).

Članak 52.

Električne uređaje za dodatno ili zamjensko zagrijavanje i električna kuhalja zabranjeno je koristiti u uredskim i skladišnim prostorima.

Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih uređaja

Članak 53.

Svi ventilacijski sustavi moraju se izvoditi i održavati sukladno važećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te sprječavanje širenja požara

Članak 54.

Sva oprema i sredstava za gašenje požara, te sustavi za dojavu i gašenje požara i zapaljivih plinova i para moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 55.

U građevini i prostorima Ustanove postavljena su sljedeća sredstva za gašenje požara:

- protupanična rasvjeta,
- tipkala za isključenje električne energije,
- sustav za detekciju zapaljivih plinova i para,
- ručni vatrogasni aparati

Članak 56.

Ispitivanje ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te sprječavanje širenja požara, može obavljati ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Ispitivanje ispravnosti vrši se najmanje jednom godišnje.

Članak 57.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični servis.

Održavanje vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine" br. 101/11 i 74/13).

Članak 58.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, najmanje jednom u svaka tri mjeseca, u prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Članak 59.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata evidenciju vodi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

OŠTALI MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 60.

U svim dijelovima građevine zabranjeno je pušenje osim u prostorijama u kojima je pušenje dozvoljeno i označeno na odgovarajući način.

Članak 61.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili uskladištavaju gorivi materijali, zabranjena je upotreba otvorenog plamena te držanje i smještaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 62.

Svako korištenje ili uskladištenje zapaljivih plinova i tekućina potrebno je vršiti u skladu s važećim propisima iz predmetnog područja.

Članak 63.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje), ukoliko se ne vrši u redovnom procesu rada, može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanje pisanog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i naloženih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

XI. ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENJIVANJA PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 64.

Ravnatelj ima pravo i obvezu vršiti nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i provođenje rješenja nadležne Policijske uprave.

Ravnatelj je odgovoran za osiguranje finansijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije.

Ravnatelj ima pravo vršiti kontrolu rada osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, a u svezi provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odgovorna je u svom djelokrugu rada za provođenje propisa i odredbi ovog Pravilnika kao i za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara.

Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i poduzimanje mjera za osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara isti je kao i za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegova rada.

Članak 65.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima Republike Hrvatske mogu se poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu.

Članak 66.

Mjere iz prethodnog članka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštite od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara;
- veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara.

Postupak za utvrđivanje odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti ravnatelj.

Članak 67.

Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara;
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija ili je nastala manja materijalna šteta;
- neprijavljivanje osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojave koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije;
- nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za gašenje požara;
- odbijanje rada dužeg od radnog vremena u slučaju kada se za to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva;
- rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozija unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 68.

Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili za imovinu;

- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovao požar ili eksploziju pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu;
- rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili za imovinu;
- neopravданo odbijanje izvršavanje pojedine odluke, instrukcije i naputaka iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili ravnatelj ili osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s laksim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine;
- neprijavljivanje ravnatelju ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili za imovinu;
- nepridržavanje propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena laks posljedica za život i zdravlje radnika ili za imovinu,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala laks posljedica za život i zdravlje radnika ili za imovinu.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

U slučaju nejasnoća u provedbi ovog Pravilnika pravo tumačenja ima ravnatelj.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:214-02/19-01/01
URBROJ:2125/70-01-19-01
Gospic, 28.03.2019.

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Kaleb Asić

